

## İÇME SULARI PARAMETRELERİNİN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK DEĞERLER

Parametre	Kaynak suları veya işlem görmüş kaynak suları	İçme suları ve kullanma suları
pH	6,5-9,5	6,5-9,5
İletkenlik, 20°C (µS/cm)	650	2500
Bulanıklık (NTU, nefelometrik bulanıklık birimi)	5	5
Klorür (mg/L)	30	250
Amonyum (mg/L)	0,05	0,5
Nitrit (mg/L)	0,1	0,5
Nitrat (mg/L)	25	50
Sülfat (mg/L)	25	250
Demir (mg/L)	0,05	0,2
Alüminyum (mg/L)	0,2	0,2
Sodyum (mg/L)	100	200
Florür (mg/L)	1	1,5
Toplam Koliform bakteri (/250 mL)	0	0
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) (/250 mL)	0	0
Enterokok (/250 mL)	0	0